

成 績 書

依頼者	住所	埼玉県児玉郡神川町熊野堂67-3
	氏名 <small>(名称及び代表者氏名)</small>	株式会社馬場商店 代表取締役 馬場智之

依頼事項	防水性能試験(簡易試験)
------	--------------

試料	品名	換気部材 換気スター 野地取付型 455	数量	1種類

成績 (結果)	試験条件					試験結果
	勾配	散水量 <small>($l/m^2 \cdot min$)</small>	圧力 <small>(Pa)</small>	加圧方法	時間 <small>(分)</small>	
	20/100	4	1470	定常圧	20	漏水を認めず。

ただし、試験方法は圧力箱方式により行った。 以下余白

受付施設	産業技術センター三河窯業試験場
------	-----------------

試料の成績(結果)は、上記のとおりです。

令和 5 年 7 月 31 日

あいち産業科学技術総合センター所長 中川 幸 臣



(注) 試料品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。